

# Technické požadavky provozovatele vodovodu (obce) na způsob připojení odběratelů na veřejný vodovod

## Vodovodní přípojka:

- odběratel (investor) se na veřejný vodovod napojuje vodovodní přípojkou opatřenou šoupátkovým uzávěrem, jehož poloha je označena identifikační tabulkou nejlépe na oplocení investora
- **k připojení vodovodní přípojky na veřejný řad je dle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel vodovodu a kanalizace (montážní práce u vodovodu až po vodoměr)**
- přípojky vodovodu musí odpovídat technickým podmínkám provozovatele – přípojka vodovodu bude zhotovena z PE DN 25 ( 1 PE 32x3mm), z jednoho kusu až po vodoměr a uložena v nezámrzé hloubce
- každá nemovitost (č.p.) musí mít jednu samostatnou přípojku, jiné řešení jen se souhlasem provozovatele
- každá přípojka bude opatřena vodoměrem s vodoměrnou soupravou umístěnou ve vodoměrné šachtě za hranicí pozemku s veřejným prostranstvím
- vodoměrná šachta pro 1 vodoměr může být kruhová DN 1000, či obdélníková 800x1200, musí být suchá, čistá, zajištěná proti vniku dešťových, podzemních vod či nečistot a musí být opatřena nerezavějícími schůdky
- není možné umístit vodoměrné šachty do garáží aut
- kompletní vodoměrnou soupravu dodají pracovníci obce nebo provozovatele
- pokud nelze vodoměrnou soupravu umístit do vodoměrné šachty, musí být jiné umístění předem konzultováno s provozovatelem
- do objektů ( sklepů) je možné vodoměr umístit jen tehdy pokud bude trasa přípojky vedena přímým směrem tj. kolmo na vodovodní řad a vzdálenost mezi uzávěrem na vodovodním řadu a vodoměrem nebude větší než 10 m, vodoměr pak bude umístěn na obvodové stěně domu hned za vstupem přípojky do objektu
- **příp. vlastní zdroj vody ( studna) nesmí být propojen s vodovodním řadem ani přes zpětnou klapku nebo uzavírací armaturu**
- šířka výkopu se řídí ČSN 733050 – zemní práce
- minimální vzdálenost od ostatních sítí je dána ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí tech. vybavení
- investor provede tlakovou zkoušku vodovodní přípojky dle ČSN a přizve k ní pracovníka provozovatele vodovodu
- veškeré uložení potrubí musí být před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno
- **po realizaci díla se investor přihlásí u provozovatele ( obce) k placení vodného a uzavření smlouvy**
- investor předloží provozovateli 1 paré zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky

Pavel Průcha – starosta  
Ing. Aleš Voženílek - projektant